



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.
Dilovası OSB 5. Kısım Fırat Caddesi No:18
41455 Dilovası KOCAELİ
www.efectis.com

TEST SERTİFİKASI

Sertifika No: EEA-1800-0057

Aşağıda tanımlanan ürünün ilgili yangına tepki testi TS EN 13501-1+A1:2013 standardına uygun olarak **Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı**'nda 30.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir:

“TAŞYÜNÜ DOLGULU DUVAR PANELİ 50 mm”

Yanma davranışı	Duman oluşturma	Yanan damlalar
A2	- s 1 ,	d 0

Piyasaya Süren Firma

EST PANEL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

VELİMEŞE OSB 244. SOK. NO: 3 ERGENE, TEKİRDAĞ, TÜRKİYE

Üretici Firma

EST PANEL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

VELİMEŞE OSB 244. SOK. NO: 3 ERGENE, TEKİRDAĞ, TÜRKİYE

Bu sertifika, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları **ERA-18-132** numaralı sınıflandırma raporunda tanımlanmıştır.

Bu sertifika, ilgili test ve sınıflandırma standartlarında ve numunenin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadıkça başlangıç olarak 10 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerlidir.

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
10.08.2018

